

АКТ
готовности образовательной организации городского округа Дегтярск
к 2024/2025 учебному году

Составлен «21» июня 2024г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623270, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Литвинова, 8

3. Фактический адрес: 623270, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Литвинова, 8, ул. Шевченко, 7.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания Корпус А (ул. Шевченко, 7) – 1949г., Корпус Б (ул. Литвинова, 8) – 1941г.

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Дрягина Ирина Юрьевна, контактный телефон: 8(343)97-6-32-99

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Дегтярск от 11.06.2024г. № 520 «О приемке образовательных организаций городского округа Дегтярск к новому 2024-2025 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Пильников Вадим Олегович, глава городского округа Дегтярск

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Соколова Светлана Ивановна, заместитель главы администрации городского округа Дегтярск

7.3. Секретарь комиссии:

Никифорова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Управления образования городского округа Дегтярск

7.4. Члены комиссии:

Главатских Елена Сергеевна, начальник Управления образования городского округа Дегтярск,

Демидова Лариса Юрьевна, заместитель начальника ОНД и ПР по Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области,

Мухин Владимир Александрович, Врио начальника Ревдинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» старший лейтенант полиции,

Хабиров Эдуард Мавледианович, начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Ревдинский», капитан полиции,

Ефимов Александр Валерьевич, начальник отдела полиции №17 (дислокация в г. Дегтярск) МО МВД России «Ревдинский»,

Тукмачева Ирина Николаевна, председатель Ревдинской городской организации Профсоюза Работников народного образования и науки РФ.

7.5. Приглашенные (по согласованию):

Капустник Игорь Николаевич, начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»,

Елисеева Наталья Николаевна, главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,

Бусахин Игорь Николаевич, председатель Думы городского округа Дегтярск

7.6. От образовательной организации городского округа Дегтярск (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области

Дрягина Ирина Юрьевна, заведующая

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

Мешкова Елена Александровна, представитель родительского комитета




8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16»

(полное наименование образовательной организации)

к 2024/2025 учебному году

готова
(готова/не готова)

Председатель комиссии:	Пильников Вадим Олегович	 (подпись)
Заместитель председателя комиссии:	Соколова Светлана Ивановна	 (подпись)
Секретарь комиссии:	Никифорова Татьяна Владимировна	 (подпись)
Члены комиссии:	Главатских Елена Сергеевна	 (подпись)
	Демидова Лариса Юрьевна	 (подпись)
<i>Пред-сед- зампред- прибор КТ по сети интернет</i>	Мухин Владимир Александрович	 (подпись)
	Хабиров Эдуард Мавледианович	 (подпись)
	Ефимов Александр Валерьевич	 (подпись)
	Тукмачева Ирина Николаевна	 (подпись)

Кашкина Елена Васильевна

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2024 / 2025 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты Свидетельство серия I P И №116 регистрационный № 02130 от 14.02.2002г. о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 001230054 от 26.02.2002г.; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 006384369	
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты Постановление Главы городского округа Дегтярск № 282 от 16.04.2007г.; Постановление Главы городского округа Дегтярск № 362 от 07.05.2007г.; Акт приема-передачи муниципального имущества в оперативное управление от 08.05.2007г.; Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 326601 от 18.06.2012г. (на здание по ул. Шевченко, 7); Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 326602 от 18.06.2012г. (на здание по ул. Литвинова, 8) На правах оперативного управления	
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты Постановление Главы администрации города Дегтярска Свердловской области № 195-А от 07.05.2002г.; Постановление Главы городского округа Дегтярск № 251 от 10.04.2007г.; Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 326603 от 18.06.2012г.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, регистрационный № 19714 серия 66 ЛО 1 № 0006365 кем и когда выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 07.05.2018г. на какой срок: бессрочно имеется ли приложение (приложения): имеется Приложение №1 серия 66 ПО 1 № 0014683</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу: соответствуют</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Вид деятельности - предоставление дошкольного образования. Образовательные программы: основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования; основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (нарушения речи);</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации: 18.06.2009г. ГА 007776 регистрационный № 4783</p>	
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 16»; - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; - Программа коррекции и развития познавательной сферы детей 5-7 лет с нарушениями речи различной степени тяжести; 	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития;</p> <p>2) отсутствуют</p>	
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить):</p> <p>- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 16» на 2021-2025 годы, утверждена приказом № 107 от 22.07.2021г. когда и кем утверждены;</p> <p>на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год	<p>1) наличие: имеется в наличии</p> <p>2) когда и кем утвержден (приказ) Приказ № 141 от 14.06.2024г.</p>	
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц): 2 здания;</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) - 0 (спальный корпус, общежитие) - 0</p>	
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются:</p> <p>количество классов;</p> <p>количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются:</p> <p>количество классов;</p> <p>количество обучающихся в них</p> <p>Всего: 8 групп, количество воспитанников - 96</p> <p>Режим работы: с 7.30 до 17.30 часов, группа с 12-часовым пребыванием – с 7.30 до 19.30 часов</p>	
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек) – 110 человек;</p> <p>2) количество классов по комплектованию – 8 групп;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		проверки (человек) – 91 человек; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) - 0; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) - 0	
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; воспитатели; медицинские работники; иные работники; укомплектованность - 100% 2) по факту: администрация; воспитатели; медицинские работники; иные работники; укомплектованность - 100% 3) наличие вакансий (указать) - нет	
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты) Системы находятся в исправном состоянии. Акт № 23 от 14.06.2024г. обследования состояния канализационных люков, имеющих на территории детского сада; Акт № 4 от 14.06.2024г. проведения визуального осмотра системы централизованного отопления	
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует Мебель имеется в необходимом количестве в удовлетворительном состоянии, маркировка мебели соответствует требованиям	
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	(в процентах)	Учебники не требуются. Программно-методический комплекс имеется	
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют Мастерских нет	
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Указать реквизиты сертификатов соответствия 2 физкультурно-музыкальных зала готовы к эксплуатации Акт № 6 от 14.06.2024г.	
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Акт № 6 от 14.06.2024г. на проведение занятий по физической культуре в физкультурно-музыкальном зале, Приложение № 1 к акту на эксплуатацию спортивного оборудования; Акт № 2 от 14.06.2024г. на проверку оборудования на игровых и спортивных площадках на территории детского сада, Приложение к акту № 2 от 14.06.2024г.	
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки	На территории имеется спортивная площадка, оборудование находится в исправном состоянии, Акт № 2 от 14.06.2024г. на проверку оборудования на игровых и спортивных площадках на территории детского сада, Приложение к акту № 2 от 14.06.2024г.	
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний Акт № 2 от 14.06.2024г. на проверку оборудования на игровых и спортивных площадках на территории детского сада, Приложение к акту № 2 от 14.06.2024г.	
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации	1) предписание/акт (указать реквизиты) – предписаний нет 2) количество неустраненных нарушений - 0; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек - нет;	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) – ; 5) отчеты об устранении нарушений -	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации: Приказ № 6 от 09.01.2024г.	
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); Руководитель учреждения обучен пожарному минимуму, имеется квалификационное удостоверение № 8394 от 29.06.2021г. по пожарной безопасности. Старший воспитатель обучен пожарному минимуму, имеется квалификационное удостоверение № 8395 от 29.06.2021г. по пожарной безопасности. 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; Ответственные по пожарной безопасности обучены пожарному минимуму: имеется квалификационное удостоверение № 8396 от 29.06.2021г. по пожарной безопасности, удостоверение о повышении квалификации ДО №000976 от 05.07.2023г. 3) обучение сотрудников ППБ; проводится по плану, инструктаж сотрудников проводится не реже 2 раз в год. 4) обучение обучающихся ППБ; С воспитанниками проводятся занятия по пожарной безопасности, согласно утвержденному плану. 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений): с сотрудниками и детьми проводятся практические занятия	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		по эвакуации не реже 2 раз в год	
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств; Первичные средства пожаротушения имеются в полном объеме.</p> <p>2) наличие журнала учета средств: имеется в наличии журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, журнал учета огнетушителей, журнал проверок и испытаний внутренних пожарных кранов</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p> <p>Систематически проводится проверка массы заряда огнетушителей. Порошковые огнетушители ОП-4(3) находятся в исправном состоянии</p>	
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; АПС и система оповещения имеется в наличии и находится в исправном состоянии. Акт № 58 от 31.05.2024г. технического обслуживания системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре; акт проверки технического состояния системы от 18.06.2024г.</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты); Заключен договор № 01/01 от 09.01.2024г. на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «СОНАР Мониторинг» на 2024 год.</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: В двух зданиях МБДОУ установлено и подключено оборудование автоматизированного вызова пожарной охраны к оборудованию системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» к Единой дежурно-диспетчерской службе города Первоуральска. Акт проверки работоспособности</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>системы № 180, № 183 от 17.06.2024г. наименование программно-аппаратного комплекса; подключено оборудование автоматизированного вызова пожарной охраны к оборудованию системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» к Единой дежурно-диспетчерской службе города Первоуральска. 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); Договор № 145-24-ТМО от 19.01.2024г., договор № 145-24-ТМО от 08.04.2024г. на техническое обслуживание в 2024 году с ООО «Актай-Мониторинг» 5) наличие иных систем пожарной автоматики - нет</p>	
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (ППР)	
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет Электроустановки соответствуют требованиям пожарной безопасности	
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее; Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в работоспособном состоянии: Акт проверки технического состояния пожарных кранов и перемотки пожарных рукавов на новую скатку от 18.06.2024г. (ООО «Элестра»).</p> <p>2) наружное: сводный акт проверки пожарных гидрантов и водоемов (письмо от 11.06.2024г. №81) (исправное техническое состояние наружных пожарных гидрантов, расположенных по адресам: ул. Шевченко, 6, ул. Литвинова, 9, ул. Литвинова, 4)</p>	
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		Декларация пожарной безопасности имеется в наличии, зарегистрирована Отделом надзорной деятельности городского округа Ревда, городского округа Дегтярск ГУ МЧС России по Свердловской области 18.06.2014г. Регистрационный № 65488000-ТО-000145	
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) Предписание от 14.11.2023г. № 66-11-01/04-8380-2023, № 66-11-01/04-8383-2023 2) количество неустраненных нарушений: 7 и 7; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) имеется, утвержден приказом № 212/1 от 30.11.2023г.; 5) отчеты об устранении нарушений: имеются	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников Руководитель, педагогический персонал прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 07.07.2022г. (Договор №11/2226 от 01.06.2022г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»). Медицинская сестра диетическая, младшие воспитатели, работники пищеблока, кладовщик прошли профессиональную гигиеническую подготовку и	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>аттестацию в 22.05.2023г. (Договор 11/530 от 03.04.2023г.)</p> <p>Ответственное лицо – медицинская сестра диетическая</p>	
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; В учреждении имеются два пищеблока (в каждом корпусе по одному пищеблоку).</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; Пищеблоки оснащены оборудованием в полном объеме: электрическая плита – 2 шт., жарочный шкаф – 2 шт., холодильник бытовой – 5 шт., стационарная электромясорубка – 3 шт., УКМ – 2 шт., электрический кипятильник – 2 шт., водонагреватели на 100л. – 3 шт., весы электронные настольные – 1 шт., весы электронные настольные – 3 шт., вытяжной зонт над электроплитой – 2 шт.;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); Акт технического состояния технологического и холодильного оборудования пищеблоков от 15.06.2022г., Акт №1 от 14.06.2024г. на эксплуатацию оборудования в пищеблоке (с приложением); Акт №10 от 14.06.2024г. на эксплуатацию кипятильников электрических КНЭ – 100-01; Акт № 12 от 14.06.2024г. на эксплуатацию холодильного оборудования в пищеблоке (с приложением).</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); Питание воспитанников организовано за счет собственных пищеблоков. договоры на поставку продуктов питания (указать</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>реквизиты); договоры на поставку продуктов питания: договор № 4 от 01.04.2024г. с ИП Важенин Д.Л. (хлебобулочные изделия), договор № 5/54 от 01.04.2024г. с АО «Ирбитский молочный завод» (молочная продукция), договор № 6 от 01.04.2024г. с ООО «Удача» (продукты питания)</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся): 100% - 96 человек.</p> <p>6) паспортизация пищеблока: имеются паспорта пищеблоков. Разработана и введена система питания ХАССП</p>	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	<p>наличие/отсутствие, указать даты</p> <p>Периодический медицинский осмотр сотрудников проводится, имеются отметки в медицинских книжках работников; Медосмотр проведен на основании договора № 99/33 с ООО «Международный центр развития ДЭНС-терапии», дата проведения: 07.06.2023г.- 08.06.2023г.</p>	
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	<p>наличие/отсутствие</p> <p>Имеются установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды на пищеблоках</p>	
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	<p>указать реквизиты</p> <p>Акт от 15.06.2022г. обследования технического состояния вентиляционных каналов (Договор № 6 от 06.06.2022г. с ООО «Элестра»)</p>	
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); Имеется медицинский кабинет, два изолятора</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты),</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты): договор № 2-ОВ/24 от 09.01.2024г. с ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 3) обеспеченность медицинским персоналом: В штате учреждения имеется медицинская сестра диетическая</p>	
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	<p>указать реквизиты Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям №11/18014-23, №11/18013-23 от 23.10.2023г., вода соответствует требованиям по всем показателям</p>	
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха</p>	<p>наличие/отсутствие Имеются: рециркуляторы бактерицидные РБ 2х15 в количестве 11 штук, бактерицидные рециркуляторы перекатные – 2 шт., облучатели бактерицидные ОБН-150 в количестве 12 шт.</p>	
44.	<p>Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета</p>	<p>наличие/отсутствие За каждой возрастной группой закреплено групповое помещение</p>	
45.	<p>Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи,</p>	<p>наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) Во всех помещениях имеются дозаторы с антисептическим средством, общее количество 13 штук</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	санитарные узлы и туалетные комнаты		
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие Имеются одноразовые маски, защитные экраны, перчатки в необходимом количестве	
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук) Имеются бесконтактные термометры в количестве 6 штук	
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) Акт обследования и категорирования объекта от 05.12.2023г. 1) количество неустраненных недостатков: 4 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек: нет 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения: имеется; 4) отчеты об устранении недостатков	
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) Паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад № 16» разработан 09.01.2024г., согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Свердловской области (Ревдинским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области) 15.01.2024г., - ГУ МЧС России по Свердловской области (ОНДиПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области) 02.04.2024г., - Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (Первоуральское отделение УФСБ России по Свердловской области) 20.02.2024г.</p>	
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации Приказ № 128 от 14.06.2024г., приказ № 4 от 09.01.2024г.	
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<p>1) количество обученных сотрудников: на курсах повышения квалификации – 6 человек; (руководитель, старший воспитатель – 31.01.2023г., апрель 2024г.); Обучение работников организовано согласно утвержденного графика занятий с работниками на 2024 год. Не реже 2 раз в год проводятся практические тренировки по действиям в ЧС 2) количество инструктажей – 3</p>	
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе	<p>наличие/отсутствие, указать реквизиты Поэтажные планы эвакуации имеются в двух зданиях</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	совершения или о совершении террористического акта		
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа Заключен договор № 1 от 01.01.2024г. на услуги охраны объекта с ООО «Частная охранная организация «Град». Назначены ответственные лица за обеспечение контрольно-пропускного режима (Приказ № 4 от 09.01.2024г., приказ № 126 от 14.06.2024г., Приказ № 128 от 14.06.2024г.), действует инструкция № 4.24 об организации пропускного и внутриобъектового режима	
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож): в вечернее, ночное время и в выходные дни физическая охрана объекта осуществляется сторожами (по штатному расписанию) 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты): Физическая охрана объекта в дневное время осуществляется охранниками ООО «ЧОО «Град», договор № 1 от 01.01.2024г. на услуги охраны объекта.	
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; Оба здания детского сада оборудованы кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ПЦО-2 Ревдинского ОВО. Система тревожной сигнализации находится в исправном состоянии. Акт технического состояния ТСО от 06.06.2024г. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; Вывод КТС на ПЦО-2 Ревдинского ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты); Договор № 255/1 от 09.02.2024г. о реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации с Ревдинским отделом вневедомственной охраны – филиалом федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области». Договор № 255-Р от 09.02.2024г. на техническое обслуживание и ремонт системы сигнализации с Отделом города Первоуральска филиала ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность; имеется СОУЭ в здании по ул. Литвинова, 8, в исправном состоянии (на гарантийном обслуживании)</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> <p>подключение к оборудованию системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» к Единой дежурно-диспетчерской службе города Первоуральска.</p> <p>Договор на обслуживание № 145-24-ТМО от 19.01.2024г., № 145-24-ТМО от 08.04.2023г. с ООО «Актай-Мониторинг»</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
58.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность: имеется в каждом здании, находится в исправном состоянии</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты); Договор № 255/1 от 09.02.2024г. о реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации с Ревдинским отделом вневедомственной охраны – филиалом федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области». Договор № 255-Р от 09.02.2024г. на техническое обслуживание и ремонт системы сигнализации с Отделом города Первоуральска филиала ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> <p>В каждом здании установлена внутренняя охранная сигнализация (с выводом на пост охраны) на входные наружные двери, окна первого этажа, в помещениях первого и второго этажа с наружными эвакуационными выходами. Система срабатывает на открывание дверей, разбитие окон, на движение в помещениях</p>	
59.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); Установлена и функционирует система видеонаблюдения.</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); В каждом корпусе установлено по 7 видеокамер: 5 – по периметру, 2 – внутри здания на входах.</p> <p>3) вывод изображения; Изображение с видеокамер выводится на монитор, установленный в помещении</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		охраны. 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) - нет	
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие: в каждом здании на 1 этаже имеется пост охраны 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Контрольно-пропускные пункты отсутствуют. Пропускной режим осуществляется охранниками ООО «ЧОО «Град» по договору № 1 от 09.01.2024г.	
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие: имеются в наличии ручные металлодетекторы в количестве 2 шт. 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты) 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) Имеется домофонная система в каждом здании	
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Ворота обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Контрольно-пропускные пункты отсутствуют. Пропускной режим на территорию и в здания осуществляется охранниками ООО «ЧОО «Град» по договору № 1 от 09.01.2024г.	
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие: противотаранные устройства отсутствуют, имеется знак «Движение запрещено» 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения: имеется в наличии 2) состояние ограждения: удовлетворительное	
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие: имеется в наличии 2) исправность: система наружного освещения находится в исправном состоянии	
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа) Библиотечный фонд учреждения не содержит литературу, содержащую материалы экстремистской направленности. Акт № 24 от 14.06.2024г.	
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	Наличие/отсутствие ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Договор № 50168574156 от 01.01.2024 года	
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	Указать количество 5 компьютеров, подключенных к сети Интернет	
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации Приказ № 124/1 от 03.07.2023г. «О назначении ответственного за информационную безопасность»	
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение В детском саду автобус отсутствует	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); имеется Паспорт дорожной безопасности и визуализированный паспорт дорожной безопасности</p> <p>2) паспорт утвержден (дата): 05.07.2023г.</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата): согласован в Госавтоинспекции МО МВД России «Ревдинский» в 05.07.2023 года.</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата): согласован Главой городского округа Дегтярск в июле 2023г.</p>	
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	<p>Наличие/отсутствие</p> <p>Имеется в наличии площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, «мини-перекрестки» в группах), учебно-тренировочный перекресток</p>	
81.	Наличие класса «Светофор»	<p>Наличие/отсутствие</p> <p>Имеется мобильный класс «Светофор», электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке и основании с «Виртуальным учителем» и комплект дорожных знаков на стойках. На территории каждого корпуса имеется разметка учебного перекрестка. Имеется методический комплекс</p>	
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	<p>Наличие/отсутствие</p> <p>Во всех группах детского сада оборудованы уголки безопасности дорожного движения, оформлены информационные стенды в приемных всех возрастных групп. Оформлены стенды по дорожному движению в</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		каждом корпусе, визуализированные паспорта в каждом здании	
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом: имеется 5 пешеходных переходов На дорогах, прилегающих к МБДОУ, имеются дорожные знаки: «внимание, дети», «ограничение скорости 20». Все ворота в детском саду оборудованы дорожными знаками «движение запрещено»</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части: тротуары имеются не на всех маршрутах движения детей, имеющиеся тротуары в удовлетворительном состоянии</p>	
84.		Раздел 10. Охрана труда	
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Указать реквизиты Приказ № 130 от 14.06.2024г.	
86.	Наличие коллективного договора	Указать реквизиты Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 16» на 2022-2025г., утвержден Приказом № 251 от 01.12.2022г., зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Ревдинский центр занятости»	
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); Обучение в АНО ДПО «Уральский центр экономики, управления и охраны труда», протокол № 896 от 18.04.2023г.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		<p>Руководитель обучен по 40-часовой программе по охране труда (рег. № 2936994 в реестре обученных лиц от 18.04.2023г.). Старший воспитатель обучен по 40-часовой программе по охране труда (рег. № 2936995 в реестре обученных лиц от 18.04.2023г.). Ответственные за охрану труда обучены по 40-часовой программе по охране труда (рег. № 2936997, № 2936998 в реестре обученных лиц от 18.04.2023г.),</p> <p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) Уполномоченный по охране труда обучен по 40-часовой программе по охране труда (рег. № 2936996 в реестре обученных лиц от 18.04.2023г.).</p>	
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	<p>Наличие/отсутствие В МБДОУ разработаны и утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда на 2024 год, - План мероприятий по контролю за соблюдением требований по охране труда на 2024 год, - План мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2024 год, - Тематический план и программа обучения работников по вопросам охраны труда на 2024 год, - Соглашение по охране труда работников на 2024 год, - План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2024-2025 учебный год 	
89.	Наличие инструкций по охране труда	<p>Указать реквизиты Имеются в полном объеме по всем должностям</p>	
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	<p>Наличие/отсутствие Имеются в полном объеме</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность: инструктажи по вопросам охраны труда проводятся не реже 2 раз в год	
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего - 46 рабочих мест, 2) количество аттестованных рабочих мест – 46 рабочих мест, дата проведения: 23.07.2021г. 3) количество неаттестованных рабочих мест: нет 4) планируемые сроки аттестации	
93.	Раздел 11. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	Виды работ: не проводился	
95.	Проведение текущего ремонта	Виды работ: не проводился	
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы: - монтаж автономной системы электронного оповещения людей о возникновении угрозы террористического характера в здании по ул. Шевченко, 7; - оборудование системы электронного оповещения людей о возникновении угрозы террористического характера дополнительной микрофонной станцией в здании по ул. Литвинова, 8	