

АКТ
готовности образовательной организации
муниципального округа Дегтярск Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Составлен «24» июня 2026г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623270, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Литвинова, 8

3. Фактический адрес: 623270, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Литвинова, 8, ул. Шевченко, 7.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания Корпус А (ул. Шевченко, 7) – 1949г., Корпус Б (ул. Литвинова, 8) – 1941г.

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Дрягина Ирина Юрьевна, контактный телефон: 8(343)97-6-32-99

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением Администрации муниципального округа Дегтярск Свердловской области от 10.06.2026г. № 569 «О приемке образовательных организаций муниципального округа Дегтярск Свердловской области к новому 2026-2027 учебному году»
(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Павловская Юлия Александровна, заместитель главы администрации муниципального округа Дегтярск Свердловской области,

Заместитель председателя комиссии:

Дощатова Наталья Владимировны, и.о. начальника Управления образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области

Секретарь комиссии:

Сафронова Ольга Вячеславовна, заместитель начальника Управления образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области,

Члены комиссии:

Бусахин Игорь Николаевич – председатель Думы муниципального округа Дегтярск Свердловской области,

Тукмачева Ирина Николаевна, председатель Ревдинской городской организации Профсоюза Работников народного образования и науки РФ,

- Представитель Ревдинского отдела вневедомственной охраны - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию); *Моисеев Ч.В.*

- Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО Ревда, МО Дегтярск, Полевского МО, Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Свердловской области (по согласованию);

- Представитель Госавтоинспекции МО МВД России «Ревдинский»; *Ермилов А.В.*

- Представитель Отдела Министерства внутренних дел России «Ревдинский» (по согласованию);

- Представитель Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда (по согласованию).

От образовательной организации муниципального округа Дегтярск Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

Дрягина Ирина Юрьевна, заведующая

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся _____

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся _____

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы _____

от родительской общественности






Мешкова Елена Александровна, представитель родительского комитета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16»

(полное наименование образовательной организации)

к 2026/2027 учебному году ГОТОВА
(готова/не готова)

Председатель комиссии:	Павловская Юлия Александровна	 (подпись)
Заместитель председателя комиссии:	Доцатова Наталья Владимировна	 (подпись)
Секретарь комиссии:	Сафронова Ольга Вячеславовна	 (подпись)
Члены комиссии:	Бусахин Игорь Николаевич	 (подпись)
	Тукмачева Ирина Николаевна	 (подпись)
	<u>Хрушев В.А</u>	 (подпись)
	<u>Ефимов А.В</u>	 (подпись)
	<u>Мамсеев И.В</u>	 (подпись)
		_____ (подпись)
		_____ (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2026 / 2027 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты Свидетельство серия I P И №116 регистрационный № 02130 от 14.02.2002г. о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 001230054 от 26.02.2002г.; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 006384369	
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты Постановление Главы городского округа Дегтярск № 282 от 16.04.2007г.; Постановление Главы городского округа Дегтярск № 362 от 07.05.2007г.; Акт приема-передачи муниципального имущества в оперативное управление от 08.05.2007г.; Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 326601 от 18.06.2012г. (на здание по ул. Шевченко, 7); Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 326602 от 18.06.2012г. (на здание по ул. Литвинова, 8) На правах оперативного управления	
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты Постановление Главы администрации города Дегтярска Свердловской области № 195-А от 07.05.2002г.; Постановление Главы городского округа Дегтярск № 251 от 10.04.2007г.; Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 326603 от 18.06.2012г.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, регистрационный № 19714 серия 66 ЛО 1 № 0006365 кем и когда выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 07.05.2018г. на какой срок: бессрочно имеется ли приложение (приложения): имеется Приложение №1 серия 66 ПО 1 № 0014683 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу: соответствуют 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Вид деятельности - предоставление дошкольного образования. Образовательные программы: основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования; основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (нарушения речи); 4) дата и номер свидетельства об аккредитации: 18.06.2009г. ГА 007776 регистрационный № 4783	
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить): - Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 16»; - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; - Программа коррекции и развития познавательной сферы детей 5-7 лет с нарушениями речи различной степени тяжести;	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития; 2) отсутствуют	
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): - Программа развития МБДОУ «Детский сад № 16» на 2023-2027 годы, утверждена приказом № 138 от 01.08.2023г. когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие: имеется в наличии 2) когда и кем утвержден (приказ) Приказ № 140 от 22.06.2026г.	
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц): 2 здания; 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) - 0 (спальный корпус, общежитие) - 0	
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них Всего: 4 группы, количество воспитанников - 58 Режим работы: с 7.30 до 17.30 часов, группа с 12-часовым пребыванием – с 7.30 до 19.30 часов	
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек) – 110 человек; 2) количество классов по комплектованию – 4 группы; 3) планируемое количество обучающихся на момент	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		проверки (человек) – 58 человека; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) - 0; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) - 0	
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; воспитатели; медицинские работники; иные работники; укомплектованность - 97% 2) по факту: администрация; воспитатели; медицинские работники; иные работники; укомплектованность - 97% 3) наличие вакансий (указать) – медицинская сестра диетическая	
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты) Системы находятся в исправном состоянии. Акт № 23 от 17.06.2026г. обследования состояния канализационных люков, имеющихся на территории детского сада; Акт № 4 от 17.06.2026г. проведения визуального осмотра системы централизованного отопления	
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует Мебель имеется в необходимом количестве в удовлетворительном состоянии, маркировка мебели соответствует требованиям	
16.	Обеспеченность учебниками в	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	полном объеме учебниками Учебники не требуются. Программно-методический комплекс имеется	
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют Мастерских нет	
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	Указать реквизиты сертификатов соответствия физкультурно-музыкальный зал готов к эксплуатации Акт № 6 от 17.06.2026г.	
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Указать реквизиты сертификатов соответствия Акт № 6 от 17.06.2026г. на проведение занятий по физической культуре в физкультурно-музыкальном зале, Приложение № 1 к акту на эксплуатацию спортивного оборудования; Акт № 2 от 17.06.2026г. на проверку оборудования на игровых и спортивных площадках на территории детского сада, Приложение к акту № 2 от 17.06.2026г.	
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки	На территории имеется спортивная площадка, оборудование находится в исправном состоянии, Акт № 2 от 17.06.2026г. на проверку оборудования на игровых и спортивных площадках на территории детского сада, Приложение к акту № 2 от 17.06.2026г.	
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний Акт № 2 от 17.06.2026г. на проверку оборудования на игровых и спортивных площадках на территории детского сада, Приложение к акту № 2 от 17.06.2026г.	
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по	1) предписание/акт (указать реквизиты) – предписаний нет 2) количество неустраненных нарушений - 0;	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек - нет; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) – ; 5) отчеты об устранении нарушений -	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации: Приказ № 6 от 12.01.2026г.	
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); Руководитель учреждения обучен пожарному минимуму в июне 2025 года, имеется квалификационное удостоверение по пожарной безопасности ДО № 0008575 от 26.06.2025г. Пройдена профессиональная переподготовка по программе профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике», диплом № 0008779 от 11.12.2025г. Старший воспитатель обучен пожарному минимуму в июне 2025 года, имеется квалификационное удостоверение по пожарной безопасности ДО № 0008576 от 26.06.2025г. 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; Ответственный по пожарной безопасности обучен пожарному минимуму: удостоверение о повышении квалификации ДО №000976 от 05.07.2023г. Пройдена профессиональная переподготовка по программе профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике», диплом № 0008780 от 11.12.2025г. 3) обучение сотрудников ППБ; проводится по плану,	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		инструктаж сотрудников проводится не реже 2 раз в год. 4) обучение обучающихся ППБ; С воспитанниками проводятся занятия по пожарной безопасности, согласно утвержденному плану. 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений): с сотрудниками и детьми проводятся практические занятия по эвакуации не реже 2 раз в год	
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; Первичные средства пожаротушения имеются в полном объеме. 2) наличие журнала учета средств: имеется в наличии журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, журнал учета огнетушителей, журнал проверок и испытаний внутренних пожарных кранов 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена Систематически проводится проверка массы заряда огнетушителей. Порошковые огнетушители ОП-4(3), ОП-5(3) приобретены в 2026 году, находятся в исправном состоянии	
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; АПС и система оповещения имеется в наличии и находится в исправном состоянии. Акт № 451 от 31.05.2026г. технического обслуживания системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре. 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); Заключен договор № 44 от 23.01.2026г. на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Элестра» на 2026 год.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: В двух зданиях МБДОУ установлено и подключено оборудование автоматизированного вызова пожарной охраны к оборудованию системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» к Единой дежурно-диспетчерской службе города Первоуральска. Акт проверки работоспособности системы № 180, № 183 от 29.05.2026г. наименование программно-аппаратного комплекса; подключено оборудование автоматизированного вызова пожарной охраны к оборудованию системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» к Единой дежурно-диспетчерской службе города Первоуральска. 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); Договор № 145-26-ТМО от 23.01.2026г. на техническое обслуживание в 2026 году с ООО «Актай-Мониторинг» 5) наличие иных систем пожарной автоматики - нет	
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (ППР)	
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет Электроустановки соответствуют требованиям пожарной безопасности	
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в работоспособном состоянии: Акт проверки технического состояния пожарных кранов и перемотки пожарных рукавов на новую скатку от 22.05.2026г. (ООО «Элестра»). 2) наружное: сводный акт проверки пожарных гидрантов	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		и водоемов (исправное техническое состояние наружных пожарных гидрантов, расположенных по адресам: ул. Шевченко, 6, ул. Литвинова, 9, ул. Литвинова, 4)	
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) Декларация пожарной безопасности имеется в наличии, зарегистрирована Отделом надзорной деятельности городского округа Ревда, городского округа Дегтярск ГУ МЧС России по Свердловской области 18.06.2014г. Регистрационный № 65488000-ТО-000145	
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) Предписание от 14.11.2023г. № 66-11-01/04-8380-2023, № 66-11-01/04-8383-2023 2) количество неустраненных нарушений: 2 и 2; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) имеется, утвержден приказом № 212/1 от 30.11.2023г.; 5) отчеты об устранении нарушений: имеются	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников Руководитель, педагогический и обслуживающий персонал прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в мае 2025г. (Договор №11/1568 от 14.04.2025г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		в Свердловской области» Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»). Медицинская сестра диетическая, младшие воспитатели, работники пищеблока, кладовщик прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в октябре 2025г. (Договор № 11/1569 от 20.10.2025г.)	
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; В учреждении имеются два пищеблока (в каждом корпусе по одному пищеблоку). 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; Пищевые блоки оснащены оборудованием в полном объеме: электрическая плита – 2 шт., жарочный шкаф – 2 шт., холодильник бытовой – 5 шт., стационарная электромясорубка – 3 шт., УКМ – 2 шт., электрический кипяtilьник – 2 шт., водонагреватели на 100л. – 3 шт., весы электронные настольные – 1 шт., весы электронные настольные – 3 шт., вытяжной зонт над электроплитой – 2 шт.; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); Акт №1 от 17.06.2026г. на эксплуатацию технологического и холодильного оборудования в пищеблоке (с приложением); Акт №10 от 17.06.2026г. на эксплуатацию кипяtilьников электрических КНЭ – 100-01; Акт № 12 от 17.06.2026г. на эксплуатацию холодильного оборудования в пищеблоке (с приложением). 4) организация горячего питания:	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); Питание воспитанников организовано за счет собственных пищеблоков. договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания: договор № 5 от 01.04.2026г. с ИП Щинова А.Р. (хлебобулочные изделия), договор № 4/54 от 01.04.2026г. с АО «Ирбитский молочный завод» (молочная продукция), договор № 6 от 01.04.2026г. с ООО «Удача» (продукты питания) 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся): 100% - 58 человек. 6) паспортизация пищеблока: имеются паспорта пищеблоков. Разработана и введена система питания ХАССП	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты Периодический медицинский осмотр сотрудников проводится, имеются отметки в медицинских книжках работников; Медосмотр проведен на основании договора № 62 МО/04/26 с ООО Клиника семейной медицины «Ваш доктор», дата проведения: 15.05.2026г.	
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие Имеются установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды на пищеблоках	
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты Акт от 15.06.2022г. обследования технического состояния вентиляционных каналов (Договор № 6 от 06.06.2022г. с ООО «Элестра»)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); Имеется медицинский кабинет, два изолятора 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты), договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты): договор № 3-ОВ/26 от 12.01.2026г. с ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 3) обеспеченность медицинским персоналом: в штатном расписании учреждения имеется 1 ставка медицинской сестры диетической (вакантна)	
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты на основании протокола лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям по всем показателям	
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие Имеются: рециркуляторы бактерицидные РБ 2х15 в количестве 11 штук, бактерицидные рециркуляторы перекатные – 2 шт., облучатели бактерицидные ОБН-150 в количестве 12 шт.	
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие За каждой возрастной группой закреплено групповое помещение	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) Во всех помещениях имеются дозаторы с антисептическим средством, общее количество 13 штук	
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие Имеются одноразовые маски, защитные экраны, перчатки в необходимом количестве	
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук) Имеются бесконтактные термометры в количестве 6 штук	
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты) Акт обследования и категорирования объекта от 05.12.2023г. 2) количество неустраненных недостатков: 1 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек: нет 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения: имеется; 5) отчеты об устранении недостатков	
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию)	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	опасности объекта (территории))	1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); Паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад № 16» разработан 25.08.2025г., согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Свердловской области (Ревдинским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области) 25.08.2025г., - ГУ МЧС России по Свердловской области (ОНДиПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области) 11.09.2025г., - Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (Первоуральское отделение УФСБ России по Свердловской области) 01.09.2025г.	
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации Приказ № 132 от 09.06.2025г., приказ №137 от 22.06.2026г.	
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников: на курсах повышения квалификации – 6 человек; (руководитель, старший воспитатель – 31.01.2023г., апрель 2024г.); Обучение работников организовано согласно утвержденного графика занятий с работниками на 2026 год. Не реже 2 раз в год проводятся практические тренировки по действиям в ЧС 2) количество инструктажей – 2	
53.	Наличие планов эвакуации работников,	наличие/отсутствие, указать реквизиты	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	Поэтажные планы эвакуации имеются в двух зданиях	
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа Заклучен договор № 5 от 01.04.2026г. на услуги охраны объекта с ООО «Частная охранная организация «Град». Назначены ответственные лица за обеспечение контрольно-пропускного режима (Приказ № 4 от 12.01.2026г., приказ № 115 от 22.06.2026г., Приказ № 127 от 22.06.2026г.), действует инструкция № 4.24 об организации пропускного и внутриобъектового режима	
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож): в вечернее, ночное время и в выходные дни физическая охрана объекта осуществляется сторожами (по штатному расписанию) 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); заключен договор №255/1 от 01.04.2026г. с «Ревдинский ОВО» филиал ФГКУ «УВО войск национальной гвардии РФ по Свердловской области» на реагирование нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации; 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты): Физическая охрана объекта в дневное время осуществляется охранниками ООО «ЧОО «Град», договор № 5 от 01.04.2026г. на услуги охраны объекта.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; Оба здания детского сада оборудованы кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ПЦО-2 Ревдинского ОВО. Система тревожной сигнализации находится в исправном состоянии. Акт технического состояния ТСО от 31.05.2026г. 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; Вывод КТС на ПЦО-2 Ревдинского ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); Договор № 255/1 от 01.04.2026г. о реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации с Ревдинским отделом вневедомственной охраны – филиалом федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области». Договор № 255-Р от 23.01.2026г. на техническое обслуживание и ремонт системы сигнализации с Отделом города Первоуральска филиала ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; имеется СОУЭ в здании по ул. Литвинова, 8, в исправном состоянии 2) договор на обслуживание (указать реквизиты) договор № 4 от 23.01.2026г. с ООО «Элестра»; 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		подключение к оборудованию системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» к Единой дежурно-диспетчерской службе города Первоуральска. Договор на обслуживание № 145-26-ТМО от 23.01.2026г. с ООО «Актай-Мониторинг»	
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность: имеется в каждом здании, находится в исправном состоянии 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); Договор № 255/1 от 01.04.2026г. о реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации с Ревдинским отделом вневедомственной охраны – филиалом федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области». Договор № 255-Р от 23.01.2026г. на техническое обслуживание и ремонт системы сигнализации с Отделом города Первоуральска филиала ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 3) отсутствует (причина, принимаемые меры) 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) В каждом здании установлена внутренняя охранная сигнализация (с выводом на пост охраны) на входные наружные двери, окна первого этажа, в помещениях первого и второго этажа с наружными эвакуационными выходами. Система срабатывает на открывание дверей, разбитие окон, на движение в помещениях	
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); Установлена и функционирует система видеонаблюдения. 2) количество камер (в том числе: внутри здания	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		образовательной организации, по периметру); В каждом корпусе установлено по 7 видеокамер: 5 – по периметру, 2 – внутри здания на входах. 3) вывод изображения; Изображение с видеокамер выводится на монитор, установленный в помещении охраны. 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) - нет	
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие: в каждом здании на 1 этаже имеется пост охраны 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Контрольно-пропускные пункты отсутствуют. Пропускной режим осуществляется охранниками ООО «ЧОО «Град» по договору № 5 от 01.04.2026г.	
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие: имеются в наличии ручные металлодетекторы в количестве 2 шт. 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты) 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) Имеется домофонная система в каждом здании	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Ворота обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении	
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) Контрольно-пропускные пункты отсутствуют. Пропускной режим на территорию и в здания осуществляется охранниками ООО «ЧОО «Град» по договору № 5 от 01.04.2026г.	
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие: противотаранные устройства отсутствуют, имеется знак «Движение запрещено» 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения: имеется в наличии 2) состояние ограждения: удовлетворительное	
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие: имеется в наличии 2) исправность: система наружного освещения находится в исправном состоянии	
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа) Библиотечный фонд учреждения не содержит литературу, содержащую материалы экстремистской направленности. Акт № 24 от 17.06.2026г.	
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	Наличие/отсутствие ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Договор № 50168574156 от 23.01.2026 года	
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	Указать количество 5 компьютеров, подключенных к сети Интернет	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет»	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр	
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации Приказ № 141 от 17.06.2025г. «О назначении ответственного за информационную безопасность»	
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение В детском саду автобус отсутствует	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); имеется Паспорт дорожной безопасности и визуализированный паспорт дорожной безопасности 2) паспорт утвержден (дата): 06.06.2025г. 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата): согласован в Госавтоинспекции МО МВД России «Ревдинский» 06.06.2025 года. 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата): согласован главой муниципального округа Дегтярск Свердловской области 09.06.2025г.	
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	Наличие/отсутствие Имеется в наличии площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, «мини-перекрестки» в группах), учебно-тренировочный перекресток	
81.	Наличие класса «Светофор»	Наличие/отсутствие Имеется мобильный класс «Светофор», электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке и основании с «Виртуальным учителем» и комплект дорожных знаков на стойках. На территории каждого корпуса имеется разметка учебного перекрестка. Имеется методический	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		комплекс	
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	Наличие/отсутствие Во всех группах детского сада оборудованы уголки безопасности дорожного движения, оформлены информационные стенды в приемных всех возрастных групп. Оформлены стенды по дорожному движению в каждом корпусе, визуализированные паспорта в каждом здании	
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом: имеется 5 пешеходных переходов На дорогах, прилегающих к МБДОУ, имеются дорожные знаки: «внимание, дети», «ограничение скорости 20». Все ворота в детском саду оборудованы дорожными знаками «движение запрещено» 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части: тротуары имеются не на всех маршрутах движения детей, имеющиеся тротуары в удовлетворительном состоянии	
84.	Раздел 10. Охрана труда		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Указать реквизиты Приказ № 129 от 22.06.2026г.	
86.	Наличие коллективного договора	Указать реквизиты Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 16» на 2026-2028г., утвержден на общем собрании трудового	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		коллектива, протокол № 2 от 27.02.2026г., зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Ревдинский центр занятости» 23.03.2026г., запись № 5-КД	
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); Обучение в АНО ДПО «Уральский центр экономики, управления и охраны труда», протокол № 1571 от 25.11.2025г. Руководитель обучен по программе по охране труда (рег. № 159561798 в реестре обученных лиц). Старший воспитатель обучен по программе по охране труда (рег. № 159561799 в реестре обученных лиц). Ответственный за охрану труда обучен по программе по охране труда (рег. № 159561800, в реестре обученных лиц), 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) Уполномоченный по охране труда обучен по программе по охране труда (рег. № 159561841 в реестре обученных лиц).	
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	Наличие/отсутствие В МБДОУ разработаны и утверждены: - План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда на 2026 год, - План мероприятий по контролю за соблюдением требований по охране труда на 2026 год, - План мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2026 год, - Тематический план и программа обучения работников по вопросам охраны труда на 2026 год, - Соглашение по охране труда работников на 2026 год, - План мероприятий по профилактике детского дорожно-	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		транспортного травматизма на 2026-2027 учебный год	
89.	Наличие инструкций по охране труда	Указать реквизиты Имеются в полном объеме по всем должностям	
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	Наличие/отсутствие Имеются в полном объеме	
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность: инструктажи по вопросам охраны труда проводятся не реже 2 раз в год	
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего - 46 рабочих мест, 2) количество аттестованных рабочих мест – 46 рабочих мест, дата проведения: 23.07.2021г. 3) количество неаттестованных рабочих мест: нет 4) планируемые сроки аттестации	
93.	Раздел 11. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	Виды работ: не проводился	
95.	Проведение текущего ремонта	Виды работ: косметический ремонт и покраска стен, потолков, оконных рам, пола в групповых помещениях детского сада в августе 2024 года В 2025 году установлен микрофон системы оповещения при антитеррористической угрозе в кабинет заведующей в здании по ул. Литвинова, 8, установлены дополнительные видеокамеры потенциально-опасного участка (музыкальный зал) и с выводом на критический элемент (электрощитовая)	
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы (при наличии финансирования): - ремонт фасада здания по ул. Литвинова, 8, - ремонт отмостки по ул. Литвинова, 8, - замена окон в здании по ул. Литвинова, 8, - ремонт асфальтового покрытия по ул. Литвинова, 8,	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		- ремонт пола в пищеблоке по ул. Литвинова, 8, - ремонт ограждения территории по ул. Литвинова, 8, - частичная замена кровли здания по ул. Литвинова, 8	